



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ



ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ,
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΣΤΕΓΑΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ

Ταχ. Δ/ση : Ιπποκράτους 19
Ταχ. Κώδικας : 106 79 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Κυριάκος Κυριακίδης
Τηλέφωνο : 210-3662.421
Fax : 210-3620.875
e-mail : tm.meleton@efka.gov.gr

Βαθμός Ασφαλείας

Βαθμός Προτ/τας

Αθήνα, 22/10/2019

Αρ. Πρωτ. 799/3842/1260958

ΠΡΟΣ

Κάθε ενδιαφερόμενο

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΤΟΥ ΕΦΚΑ

<https://www.efka.gov.gr/el/diagonismoi>

Θ Ε Μ Α : «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια 18 πυροσβεστήρων ξηράς κόνεως 6kg και 1 πυροσβεστήρα CO2 5 kg»

Σας γνωρίζουμε ότι ο Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης ενδιαφέρεται να προμηθευτεί δέκαοκτώ (18) πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως 6kg και ένα (1) πυροσβεστήρα CO2 5 kg σύμφωνα με τη συνημμένη τεχνική περιγραφή.


Τα υλικά θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Πυροσβεστικής Διατάξεων και Κανονισμών. Η παράδοση και τοποθέτηση των ειδών θα πραγματοποιηθεί στο κτήριο του ΕΦΚΑ επί της οδού Αμερικής 12, Αθήνα.

Παρακαλούμε όπως την οικονομική σας προσφορά, μας την αποστείλετε μέσω τηλεομοιότυπου (fax) στον αριθμό 210.3638.919 ή μέσω email (tm.meleton@efka.gov.gr) έως και τη Παρασκευή 01 Νοεμβρίου 2019.

Για περαιτέρω διευκρινήσεις είμαστε στη διάθεσή σας.

Συνημμένα: Τεχνική περιγραφή και ενδεικτικός προϋπολογισμός (1 σελίδα)

Αθήνα, 21/10/2019



Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΠΟΥΛΑΝΙΚΗΣ
ΠΟΛΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ

- 1) Προϊστ. Γεν. Δ/σης Διοικητικής Υποστήριξης, Τεχνικών Υπηρεσιών & Στέγασης.
- 2) Προϊστ. Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών
- 3) Τμήμα Μελετών

**ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 18
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 6KG ΚΑΙ 1 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ CO2 5 KG**

Η προμήθεια των πυροσβεστήρων περιλαμβάνει την μεταφορά και την τοποθέτηση τους στο κτήριο επί της οδού Αμερικής 12, στην Αθήνα, με ανάρτηση τους στον τοίχο με ειδικό τεμάχιο και πάνω από κάθε πυροσβεστήρα θα επικολληθεί σχετική σήμανση με αυτοκόλλητο, σε θέση που θα υποδειχθεί από την υπηρεσία.

Οι πυροσβεστήρες κόνεως θα τοποθετηθούν 2 ανά επίπεδο στο κτήριο (υπόγειο, ισόγειο και 7 όροφοι), και ο πυροσβεστήρας CO₂ θα τοποθετηθεί στα μηχανήματα του server του κτηρίου.

Οι πυροσβεστήρες θα έχουν σήμανση CE και θα είναι σύμφωνοι με τις πυροσβεστικές διατάξεις, τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς, και την προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-05-06-01:2009 «Φορητοί Πυροσβεστήρες Ξηράς Κόνεως και Διοξειδίου του Άνθρακα».

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Είδος	Ποσότητα (τεμάχια)	Τιμή μονάδας (ευρώ)	Δαπάνη
Πυροσβεστήρας 6 kg ξηράς κόνεως	18	25	450,00
Πυροσβεστήρας 5 kg CO2	1	60	60,00
Αυτοκόλλητο σήμανσης	19	1,25	23,75
Μερικό Σύνολο			533,75
ΦΠΑ 24%			128,10
Γενικό Σύνολο			661,85

**Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ
Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

**ΜΠΟΥΛΑΝΙΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ**