



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

e-ΕΦΚΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

**ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ,
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΣΤΕΓΑΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ &
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ**

Ταχ. Δ/ση: Ακαδημίας 22
Τ.Κ. 104 31, Αθήνα
Πληρ.: Χ. Γιαννικούλης/Ε. Λιβανίου
Τηλ.: 210 -372 9761 /9519
e-mail : tm.diagon.ylikon@efka.gov.gr

**ΠΡΟΣ:
ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ**

Θέμα: «Διευκρινήσεις για τον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων (αρ.πρωτ. διακήρυξης :166464/8-4-22), που αφορά την προμήθεια ηλεκτρολογικών υλικών για την επισκευή και συντήρηση των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων των κτιρίων που στεγάζονται Κεντρικές Υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ και των κτιρίων που η μέριμνα για τη συντήρησή τους εμπίπτει στις αρμοδιότητες της Διοίκησης του e-ΕΦΚΑ.

(ΦΓ 28/22)

Σε απάντηση του από **21/4/2022 (14:11:54) e-mail οικονομικού φορέα** επισημαίνουμε ότι σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης (παρ. 2.1.3) « **Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινίσεων που είτε υποβάλλονται με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.**

Πέραν αυτού, και όσον αφορά στις διευκρινήσεις που δόθηκαν με το υπ. αριθμ.190342/21-4-2022 έγγραφό μας και στα ζητούμενα με το ως άνω email: «**..επιβεβαιώσετε ότι για τα ζητούμενα πάνελ α/α 85-88 μπορούν να γίνουν αποδεκτά και πάνελ 45w** καθώς στην μελέτη σας δεν προβλέπεται συγκεκριμένη ισχύς και τα 40w που ζητάτε ως επιθυμητά δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να αντικαταστήσουν τις τη Τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης σας και δεν επέχουν θέση διευκρίνιση αλλά θέσπιση εκ νέου Τεχνικών προδιαγραφών σε άλλη περίπτωση θα πρέπει να προβείτε σε επαναδημοσίευση του διαγωνισμού με τροποποιημένες τεχνικές προδιαγραφές Επιφυλασσομενοι ασκήσεως παντός νόμιμου δικαιώματος μας **Παρακαλούμε** να ληφθούν σοβαρά υπόψιν τα ανωτέρω **και να προστεθεί ο όρος επιθυμητή απαίτηση σε όλες τις παρεχόμενες διευκρινίσεις»,**

σημειώνουμε ότι¹:

- Το/τα Ερώτημα/τα –διευκρίνιση/σεις που ζητήθηκε επί της βάσης του «**επιθυμητού**» **εξυπακούεται ότι και η αντίστοιχη απάντηση αφορά σε «επιθυμητό»**
- Το αυτό ισχύει και για τα ειδή **με α/α 85-88** για τα οποία η διευκρίνιση που ζητήθηκε και δόθηκε με το ως άνω έγγραφό μας αφορούσε σε «...*επιθυμητή ισχύ, θερμοκρασία χρώματος και απόδοση φωτεινής ροής (Lumen)*»

Ως εκ τούτου και εφόσον η απάντηση μας στο σχετικό ερώτημα (10) **αφορά σε «επιθυμητή» Ισχύ 40 W, εξυπακούεται ότι το ίδιο ισχύει και στο ερώτημα σας για Ισχύ 45w**

**Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ**

ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΑ

¹ Σύμφωνα με το απο 26-4-2022 email του τμήματος Προγ/σμου Προμηθειών & Προδιαγραφών