



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

e-ΕΦΚΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

**ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ,
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΣΤΕΓΑΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ &
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ**

Ταχ. Δ/ση: Ακαδημίας 22
Τ.Κ. 104 31, Αθήνα
Πληρ.: Χ. Γιαννικούλης/Ε. Λιβανίου
Τηλ.: 210 -372 9761 /9519
e-mail : tm.diagon.ylikon@efka.gov.gr

**ΠΡΟΣ:
ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ**

Θέμα: «Διευκρινήσεις για τον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων (αρ.πρωτ. διακήρυξης :166464/8-4-22), που αφορά την προμήθεια ηλεκτρολογικών υλικών για την επισκευή και συντήρηση των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων των κτιρίων που στεγάζονται Κεντρικές Υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ και των κτιρίων που η μέριμνα για τη συντήρησή τους εμπίπτει στις αρμοδιότητες της Διοίκησης του e-ΕΦΚΑ.

(ΦΓ 28/22)

Σε απάντηση του από **20/4/2022 e-mail οικονομικού φορέα παρέχονται οι παρακάτω διευκρινήσεις επί των τεχνικών προδιαγραφών¹:**

Ζητούμενη Διευκρίνιση 1:

1. Τα υπό προμήθεια υλικά Α/Α 1, Α/Α 2 & Α/Α 3 αφορούν λαμπτήρες LED TUBE T8 μονής ή διπλής τροφοδοσίας;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Θα χρειαστούν να είναι και μονής και διπλής τροφοδοσίας ανάλογα με την ανάγκη που υπάρχει σε κάθε κτίριο.

Ζητούμενη Διευκρίνιση 2:

2. Σύμφωνα με τον κανονισμό 2019/2015 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου από την 1η Σεπτεμβρίου 2021, η σήμανση της ενεργειακής κλάσης των λαμπτήρων και φωτιστικών σωμάτων έχει αλλάξει.

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι στους λαμπτήρες LED και στα φωτιστικά σώματα, το εύρος των κλάσεων είναι από G→A. Με τον νέο κανονισμό ένας λαμπτήρας ή ένα φωτιστικό σώμα θα πρέπει να αποδίδει πάνω από 210Lm/W, για να χαρακτηριστεί ενεργειακής κλάσης A.

¹ Σύμφωνα με το υπ. αριθμ Φ1/50/21-5-2022 Υ.Σ.

Στην πρόσκληση, όπου ζητούνται λαμπτήρες νέας κλάσης C, θα πρέπει ο λαμπτήρας να αποδώσει πάνω από 160Lm/W.

Οι ζητούμενοι λαμπτήρες της πρόσκλησης και κυρίως σύμφωνα με αυτούς που κυκλοφορούν ευρέως στο εμπόριο αποδίδουν πάνω από 85Lm/W.

Αυτό σημαίνει ότι θα ανήκουν στην ενεργειακή κλάση F ή στην E (όταν για παράδειγμα κάποιοι λαμπτήρες led αποδίδουν άνω των 110Lm/W) και όχι στην C. Τα ανωτέρω αφορούν τους υπό προμήθεια λαμπτήρες από A/A 1 έως A/A 5 και A/A 8

Στους λαμπτήρες παλιότερης τεχνολογίας, όπως είναι οι λαμπτήρες PL οικονομίας (A/A 6 & A/A 7) και στους λαμπτήρες φθορισμού (A/A 9, A/A 12, A/A 13 και A/A 14), που κυκλοφορούν ευρέως στο εμπόριο, η ενεργειακή κλάση είναι "G" και όχι ενεργειακής κλάσης C.

Επίσης, τα ίδια ισχύουν και για τους υπό προμήθεια προβολείς με A/A 16, A/A 17.

Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε αν γίνονται αποδεκτοί λαμπτήρες και προβολείς σύμφωνα με τα παραπάνω ή αν γίνονται αποδεκτοί λαμπτήρες και προβολείς, οι οποίοι ακόμη φέρουν την παλαιά σήμανση (A ή A+), λόγω του ότι η περίοδος αυτή είναι περίοδος αναπροσαρμογής τόσο στην ανανέωση των τεχνικών φυλλαδίων των εργοστασίων, όσο και στην αναπροσαρμογή των συσκευασιών σύμφωνα με τα νέα δεδομένα.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Βάσει των πληροφοριών που ανέφερε η εταιρία, οι οποίες και έχουν ελεγχθεί από την αρμόδια Υπηρεσία:

A) Για τους λαμπτήρες LED (A/A 1 έως A/A 5 και A/A 8), γίνεται δεκτή η ενεργειακή κλάση να είναι "F" ή "E".

B) Για τους λαμπτήρες PL οικονομίας (A/A 6 & A/A 7) και τους λαμπτήρες φθορισμού (A/A 9, A/A 12, A/A 13 και A/A 14) και τους προβολείς με (A/A 16, A/A 17), γίνεται δεκτή η ενεργειακή κλάση να είναι "G".

Γίνονται αποδεκτοί λαμπτήρες και προβολείς σύμφωνα με τα παραπάνω και επίσης γίνονται αποδεκτοί λαμπτήρες και προβολείς, οι οποίοι ακόμη φέρουν την παλαιά σήμανση (A ή A+).

Ζητούμενη Διευκρίνιση 3:

3. Στα υπό προμήθεια υλικά A/A 18, A/A 19 και A/A 63 έως A/A 65, γίνεται αποδεκτή η κατάθεση υπεύθυνης δήλωσης, όπου θα δηλώνονται οι απαιτήσεις του πίνακα συμμόρφωσης (εργοστάσιο κατασκευής, χώρα προέλευσης, εμπορική ονομασία των προσφερόμενων ειδών και το μοντέλο αυτών);

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Ναι.

Ζητούμενη Διευκρίνιση 4:

4. Για τα υπό προμήθεια προϊόντα από A/A 52 έως A/A 54 εκτός του πώματος και της βάσης, πρέπει να συμπεριληφθεί και το αντίστοιχο φυσιίγγι Neozed;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Όχι.

Ζητούμενη Διευκρίνιση 5:

5. Για τα υπό προμήθεια προϊόντα από Α/Α 57 έως Α/Α 59 γίνονται αποδεκτές μαχαιρωτές ασφάλειες ΝΗ000;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Ναι.

Ζητούμενη Διευκρίνιση 6:

6. Για τα υπό προμήθεια προϊόντα από Α/Α 60 έως Α/Α 62 γίνονται αποδεκτές μαχαιρωτές ασφάλειες ΝΗ2;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Ναι.

Ζητούμενη Διευκρίνιση 7:

7. Για το υπό προμήθεια προϊόν Α/Α 74 το επιθυμητό μήκος καλωδίου είναι 1.5m, 3m ή 5m;

Για το υπό προμήθεια προϊόν Α/Α 75 το επιθυμητό μήκος καλωδίου είναι 1.8m, 3m ή 5m;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Το επιθυμητό μήκος καλωδίου είναι 3m και στα δύο.

Ζητούμενη Διευκρίνιση 8:

8. Για τα υπό προμήθεια προϊόντα με Α/Α 77 και Α/Α 79 γίνεται αποδεκτός τύπος καλωδίου H05VV-F αντί του τύπου H03VV-F (NYLHY), που ζητείται, καθώς οι διατομές αυτές που ζητούνται στην διακήρυξη δεν υπάρχουν για τον συγκεκριμένο τύπο.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Ναι.

Ζητούμενη Διευκρίνιση 9:

9. Για το υπό προμήθεια υλικό Α/Α 84 «Κανάλι Δαπέδου Φαρδύ» θα θέλαμε να μας διευκρινίσετε το επιθυμητό χρώμα (Λευκό ή Γκρι).

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Γκρι.

Ζητούμενη Διευκρίνιση 10:

10. Για τα υπό προμήθεια υλικά με Α/Α 85 έως Α/Α 88 θα θέλαμε να μας διευκρινίσετε την επιθυμητή ισχύ, την θερμοκρασία χρώματος και την απόδοση φωτεινής ροής (Lumen)

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Ισχύς 40 W, απόδοση φωτεινής ροής 4400 Lumen, θερμοκρασία χρώματος 4000 K.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ

ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΛΙΒΑΝΙΟΥ