



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

e-ΕΦΚΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ

& ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΠΥΣΥ) ΚΡΗΤΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Ταχ. Δ/νση: 3^ο χλμ Ε.Ο. Ηρακλείου-Μοιρών,

Τ.Κ.: 71 500, Εσταυρωμένος Ηράκλειου

Τηλ.: 2810303567-564

e-mail: tm.synt.pysy.kritis@efka.gov.gr

25PROC017228919 2025-07-16

ΠΡΟΣ: Κάθε οικονομικό φορέα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής τεχνικής και οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια εννέα (9) κλιματιστικών διαιρούμενου τύπου (split) τα οποία θα εγκατασταθούν σε κτίρια χωρικής αρμοδιότητας της ΠΥΣΥ Κρήτης του e-ΕΦΚΑ (ψυκτική ισχύς και προσδιορισμός κτιρίων σύμφωνα με τον Πίνακα 1 της παρούσης), με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, προϋπολογισθείσας δαπάνης #6.850,00#€ χωρίς ΦΠΑ (#8.494,00#€ συμπ/νου ΦΠΑ).

Το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία Ηλεκτρονικός Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης «e - **Ε.Φ.Κ.Α.-Π.Υ.Σ.Υ. Κρήτης**» με έδρα το 3^ο χλμ Ε.Ο. Ηρακλείου-Μοιρών **σας προσκαλεί** να υποβάλλετε τεχνική και οικονομική προσφορά, για την «για την προμήθεια εννέα (9) κλιματιστικών διαιρούμενου τύπου (split) τα οποία θα εγκατασταθούν σε κτίρια χωρικής αρμοδιότητας της ΠΥΣΥ Κρήτης του e-ΕΦΚΑ (ψυκτική ισχύς και προσδιορισμός κτιρίων σύμφωνα με τον Πίνακα 1 της παρούσης)», με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά **αποκλειστικά μόνο βάσει της τιμής** (χαμηλότερη τιμή).

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Αντικείμενο είναι η προμήθεια εννέα (9) κλιματιστικών διαιρούμενου τύπου (split) τα οποία θα εγκατασταθούν σε κτίρια χωρικής αρμοδιότητας της Π.Υ.Σ.Υ. Κρήτης του e-Ε.Φ.Κ.Α. σύμφωνα με τον κάτωθι **Πίνακα 1:**

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

α/α	ΔΟΜΗ	ΤΕΜΑΧΙΑ / ΨΥΚΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ
1	ΤΔ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΑΤΚΑ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΑΤΚΑ ΣΗΤΕΙΑΣ	3 x 9.000 BTU 3 x 12.000 BTU 2 x 18.000 BTU
3	ΠΕΚΑ ΧΑΝΙΩΝ	1 x 24.000 BTU

Οι τεχνικές προδιαγραφές, περιγράφονται στο Παράρτημα Α της παρούσης.

Η προσφορά θα πρέπει να υποβληθεί με επιστολή σας , στα Γραφεία του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης – **e-ΕΦΚΑ - ΠΥΣΥ Κρήτης**, 3^ο χλμ Ε.Ο. Ηρακλείου-Μοιρών, Τ.Κ. 71500, 1ος όροφος, Τμήμα Συντονισμού και Υποστήριξης **μέχρι την Παρασκευή_ 25/7/2025 (με σφραγίδα ταχυδρομείου ή εταιρίας ταχυμεταφορών) και ώρα 15:00μ.μ.**
Στην επιστολή θα αναφέρεται η επωνυμία και διεύθυνση του προσφέροντος, καθώς και η ένδειξη: **«Προμήθεια εννέα (9) κλιματιστικών διαιρούμενου τύπου (split) τα οποία θα εγκατασταθούν σε κτίρια χωρικής αρμοδιότητας της ΠΥΣΥ Κρήτης του e-ΕΦΚΑ».**

Για την έγκριση της εν λόγω δαπάνης εκδόθηκε η με αριθμ. πρωτ: 977724/07-07-2025 (ΑΔΑΜ: 25REQ017211518) Απόφαση, με την οποία εγκρίνει την πίστωση ποσού **#6.850,00# ευρώ πλέον ΦΠΑ** (8.494,00€ συμ/νου ΦΠΑ), **με CPV 39717200-3 «Συσκευές κλιματισμού» και η ΑΑΥ Μ478/2025** (ΑΔΑ: ΨΚΑΒ46ΜΑΠΣ-ΩΜΣ, ΑΔΑΜ: 25REQ017212497), για την **προμήθεια εννέα (9) κλιματιστικών διαιρούμενου τύπου (split) τα οποία θα εγκατασταθούν σε κτίρια χωρικής αρμοδιότητας της ΠΥΣΥ Κρήτης του e-ΕΦΚΑ** η οποία θα βαρύνει τον **ΚΑΕ 7112** του Προϋπολογισμού Εξόδων του e-Ε.Φ.Κ.Α. του **έτους 2025** με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης κατόπιν έρευνας αγοράς, και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής ανά Τμήμα (χαμηλότερη τιμή ήτοι ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό).

Η τιμή προσφοράς ισχύει για χρονικό διάστημα εξήντα ημερών (60) ημερών και δεν υπόκειται σε καμία αναπροσαρμογή ή αναθεώρηση, για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, θα ισχύει δε και

Συγκεκριμένα, με την προσφορά θα υποβληθούν αναλυτικά τα εξής:**A. «Δικαιολογητικά συμμετοχής»**

(1) Νομιμοποιητικά έγγραφα του Προμηθευτή (ενδεικτικά: ΦΕΚ ίδρυσης και τροποποιήσεις του (για ΑΕ & ΕΠΕ), αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού και των εγγράφων τροποποιήσεων του (για ΟΕ, ΕΕ, ΙΚΕ κλπ) και αντίγραφο της βεβαίωσης έναρξης επαγγέλματος για φυσικά πρόσωπα).

Τα έγγραφα ισχύουσας εκπροσώπησης σε περίπτωση νομικών προσώπων, γίνονται αποδεκτά **εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους,**

(2) Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου, έκδοσης **έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του** στην αναθέτουσα αρχή, ή ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας εγκατάστασης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους παρακάτω λόγους σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 1 του ν.4412/2016:

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α' 48),

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεδεμένα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη

χρηματοδότηση της τρόμοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008(Α' 166),

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5^{ης} Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α' 215).

Σε περίπτωση ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις.

Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Αφορά ιδίως:

α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιριών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές,

β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

γ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

-Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους.

(3)Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία προσκόμισής του είναι ενήμεροι **ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις και τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης** (κύριας και επικουρικής), και ειδικότερα

I) φορολογική ενημερότητα από την οποία να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις φορολογικές τους υποχρεώσεις.

II) ασφαλιστική ενημερότητα κύριας και επικουρικής ασφάλισης από αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή, από όπου να προκύπτει ότι, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν **τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης** (κύριας και επικουρικής), **καθώς και**

III) Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 (η οποία θα έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της παρούσας πρόσκλησης) στην οποία ο προσωρινός ανάδοχος (νόμιμος εκπρόσωπος) θα δηλώνει όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (κύριας & επικουρικής) στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές.

(4) Έγγραφο - Δήλωση στην οποία ο οικονομικός φορέας θα δηλώνει εάν είναι εγγεγραμμένος στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ) που τηρείται στην ηλεκτρονική σελίδα του Ε.Ο.Α.Ν. (εφόσον είναι υπόχρεος σε αυτό) και θα αναφέρει το σχετικό αριθμό εγγραφής στο ΕΜΠΑ. .
Στην περίπτωση μη υποχρέωσης, οι οικονομικοί φορείς με την εν λόγω δήλωση θα δηλώνουν ότι δεν εμπίπτουν στα οριζόμενα των παραγράφων 1 , 2 , 11 του άρθρου 4β και του άρθρου 12 του Ν. 4496/17

Τα ανωτέρω αποδεικτικά γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι εν ισχύ κατά τον χρόνο υποβολής τους, άλλως στην περίπτωση που δεν αναγράφεται χρόνος ισχύος, να έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους.

(5) Τα οριζόμενα αποδεικτικά όπως αναφέρονται στο Παράρτημα Α της παρούσης.

Β. «Τεχνική Προσφορά», με τα τεχνικά χαρακτηριστικά σύμφωνα με το Παράρτημα Α της παρούσης.

Γ. «Οικονομική Προσφορά», έγγραφο με τα **ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ** της προσφοράς σύμφωνα με τα οριζόμενα στα Παραρτήματα Α, της παρούσης.

Η Τεχνική και Οικονομική προσφορά θα φέρει υπογραφή και σφραγίδα του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας.

Σε περίπτωση που τα ΤΕΧΝΙΚΑ στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω του μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου.

Η συμμετοχή στη διαδικασία συνεπάγεται την χωρίς επιφύλαξη αποδοχή των όρων της παρούσας πρόσκλησης, οι βασικοί όροι της οποίας θα αποτελέσουν στοιχεία της σύμβασης και θα δεσμεύουν την επιχείρηση, στην περίπτωση που εκ παραλήψεως δεν θα περιληφθούν σε αυτή.

Μετά την προσκόμιση και αξιολόγηση των ανωτέρω, εκδίδεται **μία απόφαση** του αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται στους συμμετέχοντες σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν.4412/16.

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Από την ημερομηνία κοινοποίησης της Απόφασης Ανάθεσης στον Ανάδοχο και για ένα δεκαπέντε (15) ημέρες.

Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύμβασης συνολικά και η διοίκηση αυτής θα γίνεται από την Περιφερειακή Υπηρεσία Συντονισμού και Υποστήριξης (ΠΥΣΥ) Κρήτης του e- ΕΦΚΑ.

Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών θα γίνεται τμηματικά από Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής των εργασιών η οποία θα οριστεί από τη Διεύθυνση της Υπηρεσίας που διαχειρίζεται το κτίριο. Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο ως άνω απαιτούμενος έλεγχος, μπορεί δε να καλείται να παραστεί και ο ανάδοχος.

ΠΛΗΡΩΜΗ

Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί ως εξής:

Το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υπηρεσιών.

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνει σε δύο δόσεις ως εξής: μετά το πέρας της εγκατάστασης θα πληρωθεί το 70% του συνολικού ποσού και με το πέρας του έτους και την ολοκλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων θα πληρωθεί το υπόλοιπο 30% μετά από την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του Ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

Ο Ανάδοχος για την υπογραφή της Σύμβασης θα προσκομίσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της Σύμβασης ύψους 4% του Συμβατικού Τιμήματος άνευ Φ.Π.Α.

Γενικά η παροχή των εν λόγω υπηρεσιών θα είναι σύμφωνη με τις περί προμηθειών διατάξεις και τις συν/νες στην παρούσα τεχνικές προδιαγραφές και όρους.

Πληροφορίες σχετικά με το συγκεκριμένο έργο παρέχονται κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες από :
Παπαδάκης Γεώργιος (τηλ : 2810-303567)

**Η ΑΝ/ΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
Π.Υ.Σ.Υ. ΚΡΗΤΗΣ**

ΧΑΡΙΤΑΚΗ ΑΡΙΣΤΕΑ

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: Τεχνικές Προδιαγραφές / Φύλλο Συμμόρφωσης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ****Αντικείμενο**

Οι παρούσες τεχνικές προδιαγραφές **προϋπολογισμού 6.850,00€ πλέον ΦΠΑ (ήτοι 8.494,00€ συμ/νου του ΦΠΑ 24%)** συντάσσονται προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες κτιρίων **χωρικής αρμοδιότητας της Π.Υ.Σ.Υ. Κρήτης του e-Ε.Φ.Κ.Α.** για κλιματισμό (ψύξη / θέρμανση). Η συνολική προϋπολογισθείσα ποσότητα ανέρχεται σε τρία (3) κλιματιστικά μηχανήματα ψυκτικής ισχύος 9.000 BTU/h (2,64KW), τρία (3) κλιματιστικά μηχανήματα ψυκτικής ισχύος 12.000 BTU/h (3,52KW), δύο (2) κλιματιστικά μηχανήματα ψυκτικής ισχύος 18.000 BTU/h (5,28KW) και ένα (1) ψυκτικό μηχάνημα 24.000 BTU/h (7,03KW). **Σύνολο εννέα (9) κλιματιστικά μηχανήματα.**

Το ποσό που έχει προϋπολογιστεί για κάθε τεμάχιο καλύπτει α) μεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση του κλιματιστικού β) εργατικά, υλικά, μικροϋλικά, μήκος σωληνώσεων έως 7 μ. (από εσωτερική σε εξωτερική μονάδα) γ) αποξήλωση τυχόν υπάρχοντος μηχανήματος και αποκομιδή σε νόμιμο χώρο ανακύκλωσης συσκευών δ) δύο (2) συντηρήσεις το χρόνο για όλη τη περίοδο της εγγύησης..

Οι προσφέροντες θα δώσουν τιμή η οποία θα συμπεριλαμβάνει όλα τα ανωτέρω.

Είδος διαδικασίας

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Πιστοποίηση υλικών

Ο προσφέρων πρέπει να δηλώνει στην προσφορά του το εργοστάσιο το οποίο κατασκευάζει τα προσφερόμενα υλικά, το οποίο θα διαθέτει απαραίτητα ISO 9001:2015 και θα κατατεθεί το αντίστοιχο αντίγραφο του πιστοποιητικού.

Όλα τα είδη θα έχουν πιστοποιητικό συμμόρφωσης με τους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς και θα είναι πιστοποιημένα από Ελληνικό φορέα ή από επίσημο Ευρωπαϊκό Οργανισμό Τυποποίησης.

Πιστοποιητικά και prospectus (από τους κατασκευαστικούς οίκους) των προσφερόμενων μηχανημάτων θα υποβληθούν για κάθε περιγραφόμενο κλιματιστικό μηχάνημα.

Γενικά Χαρακτηριστικά – Περιγραφή

1. Κανονισμοί. Τα υπό προμήθεια είδη θα πρέπει να πληρούν, στο σύνολό τους, τις Εθνικές Προδιαγραφές (πρότυπο ΕΛ.Ο.Τ.) και τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφαλείας και ελέγχου και θα είναι κατασκευασμένα (πιστοποιημένα) σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά.
2. Όλα τα είδη θα φέρουν υποχρεωτικά σήμανση CE της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα είναι σύμφωνα με τα αντίστοιχα αυτής.
3. Τα υπό προμήθεια κλιματιστικά μηχανήματα διαιρούμενου τύπου (Κλιματιστικά μηχανήματα γενικής χρήσης) θα τοποθετηθούν σε κτίρια χωρικής αρμοδιότητας της Π.Υ.Σ.Υ. Κρήτης του e-Ε.Φ.Κ.Α. Η ψυκτική ισχύς αυτών θα είναι 9.000 BTU/h (2,64KW), 12.000 BTU/h (3,52KW), 18.000 BTU/h (5,28KW) και 24.000 BTU/h (7,03KW).
4. Αξιολόγηση των προσφορών – κριτήριο ανάθεσης. Οι τιμές προσφοράς δεσμεύουν τον ανάδοχο για χρονική περίοδο μέχρι την 30/9/2025 χωρίς καμία πρόσθετη αξίωση επαύξησης της τιμής σε βάρος του e-ΕΦΚΑ ή της αλλαγής των προσφερόμενων μηχανημάτων. Το κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (χαμηλότερη τιμή).

Παραγγελία - Παράδοση – Παραλαβή**Παραγγελία**

Τα υπό προμήθεια κλιματιστικά μηχανήματα θα παραδοθούν και θα εγκατασταθούν σε κτίρια χωρικής αρμοδιότητας της ΠΥΣΥ Κρήτης του e-ΕΦΚΑ. Τα κτίρια και τα ακριβή σημεία τοποθέτησης αυτών θα υποδειχθούν στον Ανάδοχο από την ΠΥΣΥ Κρήτης.

Οι παραγγελίες μπορούν να δοθούν στον **Ανάδοχο αρχής γενομένης της επόμενης της ημερομηνίας γνωστοποίησης σε αυτόν της απόφασης κατακύρωσης.**

Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδίδει τα παραγγελθέντα είδη σε πλήρη λειτουργία (προμήθεια και εγκατάσταση νέου, αποξήλωση και αποκομιδή παλαιού) εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία της/των παραγγελίας/ιών.

Η ισχύς της σύμβασης θα είναι από την υπογραφή της και μέχρι την ολοκλήρωση της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας για το σύνολο των κλιματιστικών μηχανημάτων

Παράδοση - παραλαβή

Ο Ανάδοχος θα αναλάβει να παραδώσει τμηματικά τα κλιματιστικά μηχανήματα σε μονάδες του e-ΕΦΚΑ, που θα του υποδειχτούν εγγράφως, εγκατεστημένα και σε πλήρη λειτουργία.

Η δαπάνη μεταφοράς, εκφόρτωσης και εγκατάστασης των κλιματιστικών μηχανημάτων βαρύνει εξ' ολοκλήρου τον ανάδοχο.

Σε κάθε υπηρεσία που πρόκειται να τοποθετηθεί συσκευή κλιματισμού θα οριστεί Τριμελής Επιτροπή παραλαβής, από τον Διευθυντή της Υπηρεσίας.

Με κάθε παράδοση μηχανημάτων ο ανάδοχος θα εκδίδει δελτίο αποστολής. Στο δελτίο αποστολής θα αναγράφεται ο τύπος του μηχανήματος, η ποσότητα των παραδομένων κλιματιστικών μηχανημάτων και το κτίριο στο οποίο εγκαταστάθηκαν, η τιμή μονάδας, το ΦΠΑ και η τελική αξία. Το εν λόγω παραστατικό θα φέρει την υπογραφή του υπαλλήλου/ων-μέλους/ων της Επιτροπής που το παρέλαβε και του αρμοδίου για την παράδοση καθώς και την ημερομηνία και την ώρα που έγινε η παράδοση.

Θα γίνει επίδειξη της χρήσης του μηχανήματος σε 2 τουλάχιστον χρήστες – υπαλλήλους της μονάδας στην οποία εγκαθίσταται.

Εν συνεχεία η αρμόδια επιτροπή παραλαβής της εκάστοτε Οργανικής Μονάδας θα προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες για την σύνταξη του αντίστοιχου πρωτοκόλλου ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής και θα βεβαιώνεται ότι πληρούνται οι όροι της σχετικής σύμβασης .

Το ανωτέρω πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής θα διαβιβαστεί αρμοδίως, μαζί με το πρωτότυπο δελτίο αποστολής, στο Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης ΠΥΣΥ Κρήτης του e-ΕΦΚΑ.

Η ίδια Τριμελής Επιτροπή Παραλαβής θα είναι επίσης αρμόδια για την παραλαβή των 4 – συνολικά – εργασιών συντήρησης (για τα 2 χρόνια) ανά κλιματιστικό και των τυχόν εργασιών επισκευής που θα χρειαστούν.

Προκειμένου να εξασφαλισθεί η συνεπής εκτέλεση των εργασιών αυτών, μετά την πληρωμή του αναδόχου θα παρακρατείται για τα 2 αυτά έτη το **30% της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης που θα κατατεθεί κατά την υπογραφή της σύμβασης.**

Για την υπογραφή της σύμβασης **απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης**, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν.4412/16, το ύψος της οποίας ανέρχεται **σε ποσοστό 4%** επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή **του συνόλου του αντικειμένου** της σύμβασης.

Εγχειρίδιο χρήσης (user manual) στα Ελληνικά, για όλους τους τύπους και μοντέλα των προσφερόμενων κλιματιστικών μηχανημάτων, θα κατατεθούν στις δομές του e-ΕΦΚΑ που θα γίνει η εγκατάσταση.

Εγχειρίδιο συντήρησης (service manual) και part-list ανταλλακτικών στα Ελληνικά ή/και Αγγλικά, για όλους τους τύπους και μοντέλα των προσφερόμενων κλιματιστικών μηχανημάτων, στις δομές του e-ΕΦΚΑ που θα γίνει η εγκατάσταση.

Πληρωμή

Ο Ανάδοχος για την πληρωμή του θα πρέπει να προσκομίσει το πρωτότυπο Τιμολόγιο των κλιματιστικών μηχανημάτων που τοποθέτησε ανά κτίριο. Θα εκδίδεται ένα τιμολόγιο ανά κτίριο-υπηρεσία του e-ΕΦΚΑ. Στο παραστατικό θα αναφέρονται αναλυτικά:

- κτίριο και χώρος τοποθέτησης,
- μοντέλο, τύπος, ψυκτική ισχύς, s/n εσωτερικής / εξωτερικής μονάδας,

- ημερομηνία εγκατάστασης,
- Η τιμή μονάδας, το ΦΠΑ και η τελική αξία.

Το εν λόγω παραστατικό θα φέρει την υπογραφή του αρμοδίου για την εταιρία και θα κατατίθεται με Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης ΠΥΣΥ Κρήτης του e-ΕΦΚΑ.

Τεχνική Περιγραφή – Πίνακας Συμμόρφωσης

Κλιματιστικά μηχανήματα διαιρούμενου τύπου (split) 9.000 BTU/h, 12.000 BTU/h, 18.000 BTU/h, 24.000 BTU/h ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ, για εγκατάσταση εντός Κρήτης.

A/A	ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	Απαίτηση	Απάντηση	Παραπομπή
1	Όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών του παρόντος πίνακα είναι απαράβατοι επί ποινή αποκλεισμού και πρέπει να τεκμηριώνονται με αντίστοιχες υποχρεωτικές παραπομπές σε τεχνικά φυλλάδια (prospectus, manuals κτλ.) στην Ελληνική γλώσσα κατά προτίμηση ή αλλιώς στην Αγγλική, τα οποία θα συνυποβάλλονται με την τεχνική προσφορά. Στην περίπτωση που ορισμένα από τα ζητούμενα τεχνικά χαρακτηριστικά δεν αναφέρονται σε τεχνικά φυλλάδια, η τεκμηρίωση θα γίνεται με παραπομπή σε σχετικές βεβαιώσεις της κατασκευάστριας εταιρείας.	ΝΑΙ		
2	Τα κλιματιστικά μηχανήματα πρέπει να είναι καινούργια και αμεταχείριστα και όχι προϊόντα ανακατασκευής. Επί πλέον κάθε προσφερόμενος τύπος κλιματιστικού θα πρέπει να είναι κυκλοφορούν μοντέλο το πολύ πενταετίας από το πρώτο έτος κυκλοφορίας του και να μην υπάρχει ανακοίνωση περί αντικατάστασης / απόσυρσής του. Μαζί με την τεχνική προσφορά να υποβληθεί δήλωση του κατασκευαστή, όπου θα βεβαιώνεται ότι το προσφερόμενο μοντέλο κυκλοφορεί στην αγορά, καθώς και το έτος πρώτης κυκλοφορίας του.	ΝΑΙ		
3	Τα κλιματιστικά μηχανήματα πρέπει να είναι διαιρούμενου τύπου και κατάλληλα για τοποθέτηση σε τοίχο. Επομένως θα αποτελούνται από την εσωτερική μονάδα, την εξωτερική μονάδα και θα συνοδεύονται από όλα τα απαραίτητα στοιχεία εγκατάστασης, σύνδεσης και λειτουργίας.	ΝΑΙ		
4	Η εξωτερική μονάδα πρέπει να είναι κατάλληλη για	ΝΑΙ		

	υπαίθρια εγκατάσταση με αντισκωριακή προστασία και για δυσμενείς καιρικές συνθήκες.			
5	Οι προδιαγραφές αυτές αφορούν σε κλιματιστικά μηχανήματα που προορίζονται να εξυπηρετήσουν χώρους γραφείων σε κτίρια χωρικής αρμοδιότητας της ΠΥΣΥ Κρήτης e-ΕΦΚΑ.	NAI		
6	Ο προμηθευτής για κάθε τύπο προσφερόμενου κλιματιστικού μηχανήματος θα πρέπει να δηλώσει το εργοστάσιο κατασκευής τους, τη χώρα προέλευσης, την εμπορική ονομασία των προσφερόμενων ειδών και το μοντέλο αυτών.	NAI		
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ				
7	Τάση ρεύματος / φάσεις / συχνότητα: 230 VAC / μονοφασικό / 50 Hz	NAI		
8	Διαιρούμενα κλιματιστικά μηχανήματα (split)	NAI		
9	Ψυκτική ισχύς: 9.000 BTU/h (2,64KW), 12.000 BTU/h (3,52KW), 18.000 BTU/h (5,28KW) και 24.000 BTU/h (7,03KW).	NAI		
10	Επίτοιχης τοποθέτησης	NAI		
11	Ενεργειακής κλάσης A+ τουλάχιστον, στη (Ψ) ψύξη και στη (Θ) θέρμανση (Ψ/Θ μεσαίας ζώνης)	NAI		
12	Λειτουργία ψύξης / θέρμανσης	NAI		
13	Σύγχρονου ψυκτικού μέσου, μηδενικού O.D.P. (Ozone Depletion Potential)	NAI		
14	Η εσωτερική μονάδα να διαθέτει αφαιρέσιμα και πλυνόμενα φίλτρα καθαρισμού του αέρα για τη συγκράτηση σκόνης, μικροσωματιδίων, με προστασία ενάντια στη μούχλα και της ανάπτυξης μικροοργανισμών.	NAI		
15	Τεχνολογίας INVERTER	NAI		
16	24-ωρος προγραμματισμός λειτουργίας	NAI		
17	Απομνημόνευση των επιθυμητών ρυθμίσεων του χρήστη.	NAI		
18	Αυτοδιάγνωση βλαβών με εμφάνιση κατάλληλων μηνυμάτων (error codes) που θα εμφανίζονται στο τηλεχειριστήριο ή σε display του εσωτερικού	NAI		

	μηχανήματος.			
19	Λειτουργία σε θέρμανση και με χαμηλή εξωτερική θερμοκρασία (μικρότερη ή ίση των 0°C)	ΝΑΙ		
20	Χαμηλής στάθμης θορύβου (στάθμη ηχητικής ισχύος) $\leq 65\text{dB(A)}$ για το εσωτερικό και το εξωτερικό μηχάνημα	ΝΑΙ		
21	Βαθμός εποχιακής ενεργειακής απόδοσης (SEER) κατά την ψύξη $\geq 5,6$	ΝΑΙ		
22	Συντελεστής εποχιακής απόδοσης (SCOP) κατά τη θέρμανση $\geq 4,0$	ΝΑΙ		
23	Τηλεχειριστήριο με βάση επιτοίχιας στήριξης	ΝΑΙ		
24	Να διαθέτει αυτόματη κίνηση του οριζόντιου πτερυγίου στην έξοδο του κλιματιζόμενου αέρα.	ΝΑΙ		
25	Να διαθέτει σύστημα ελέγχου και προστασίας του εσωτερικού στοιχείου (κατά τη λειτουργία της ψύξης) και του εξωτερικού στοιχείου (κατά τη λειτουργία της θέρμανσης) από τη δημιουργία παγετού.	ΝΑΙ		
26	Να διαθέτει σύστημα προστασίας του συμπιεστή έναντι της υπερθέρμανσης, των συχνών διακοπών του ρεύματος και της απροσδόκητης αύξησης της τάσης του ρεύματος.	ΝΑΙ		
27	Εγκατάσταση των προσφερόμενων κλιματιστικών μηχανημάτων εντός Κρήτης σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή.	ΝΑΙ		
28	Επιτόπια τεχνική υποστήριξη για την άρση βλαβών όλων των εγκατεστημένων μηχανημάτων από τον Προσφέρων για όλο το χρονικό διάστημα της προσφερόμενης εγγύησης.	ΝΑΙ		
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ				
29	Το εργοστάσιο κατασκευής των κλιματιστικών μηχανημάτων πρέπει να διαθέτει Πιστοποιητικό Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το ISO 9001:2015. Το αναφερόμενο πιστοποιητικό θα πρέπει να έχει εκδοθεί από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης και	ΝΑΙ		

	να υποβληθεί με την τεχνική προσφορά.			
30	Ο προμηθευτής των κλιματιστικών μηχανημάτων πρέπει να διαθέτει Πιστοποιητικό Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με το ISO 14001 ή ισοδύναμο. Το αναφερόμενο πιστοποιητικό θα πρέπει να έχει εκδοθεί από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης και να υποβληθεί με την τεχνική προσφορά.	ΝΑΙ		
31	Τα προσφερόμενα μηχανήματα πρέπει να φέρουν σήμανση CE. Απαιτείται η υποβολή της δήλωσης συμμόρφωσης CE με την τεχνική προσφορά.	ΝΑΙ		
32	Ο προμηθευτής οφείλει να συμμετέχει σε εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (N.2939/2001, ΚΥΑ 23615/651/Ε.103, Οδηγία 202/96/Ε.Κ.) και να υποβάλει με την τεχνική προσφορά του τη σχετική βεβαίωση. Στην περίπτωση που ο προμηθευτής δεν είναι εγγεγραμμένος στο ανωτέρω σύστημα ως παραγωγός, αλλά είναι διανομέας (διακινητής) ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΗΗΕ), σύμφωνα με τους ορισμούς στο προαναφερόμενο νομικό πλαίσιο, τότε στη τεχνική του προσφορά δηλώνει ποιος είναι ο παραγωγός των ΗΗΕ και υποβάλει τη σχετική βεβαίωση του παραγωγού.	ΝΑΙ		
33	Η ψυκτική και θερμική ισχύς των προσφερόμενων κλιματιστικών μηχανημάτων θα πιστοποιείται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Πιστοποίησης EUROVENT. (EUROPEAN INDUSTRY ASSOCIATION) Ο προμηθευτής θα καταθέσει με την τεχνική προσφορά, το σχετικό πιστοποιητικό της EUROVENT για κάθε κατηγορία κλιματιστικού μηχανήματος που θα προσφέρει.	ΝΑΙ		
ΕΓΓΥΗΣΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ				
34	Λαμβάνοντας υπόψη ότι ως χρόνος έναρξης των εγγυήσεων ορίζεται η ημερομηνία οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής και ότι η	ΝΑΙ		

	εγγύηση είναι ανεξάρτητη από τα προβλεπόμενα σε οποιαδήποτε εργοστασιακή εγγύηση και καλύπτει χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση της Υπηρεσίας, την αντικατάσταση ή επιδιόρθωση οποιασδήποτε βλάβης ή φθοράς συμβεί, μη οφειλομένης σε κακό χειρισμό, <u>ο υποψήφιος προμηθευτής υποχρεούται να δηλώσει εγγράφως ότι παρέχει τις παρακάτω εγγυήσεις:</u>			
35	Εγγύηση καλής λειτουργίας εσωτερικής και εξωτερικής μονάδας: ≥ 2 έτη. Η εγγύηση θα περιλαμβάνει την άριστη ποιότητα και την σωστή λειτουργία <u>όλων</u> των εξαρτημάτων.	NAI		
36	Εγγύηση παροχής ανταλλακτικών: ≥ 10 έτη Να υποβληθεί με την τεχνική προσφορά υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή.	NAI		
37	Στο διάστημα της εγγύησης καλής λειτουργίας οι βλάβες θα πρέπει να αποκαθίστανται στο σημείο εγκατάστασης.	NAI		
38	Στο διάστημα της εγγύησης καλής λειτουργίας και τουλάχιστον δύο φορές το χρόνο, θα παρέχονται δωρεάν συντηρήσεις του μηχανήματος (εργασία, αναλώσιμα, ανταλλακτικά, ψυκτικό υγρό, κλπ).	NAI		
39	Ο χρόνος αποκατάστασης κάθε βλάβης ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) ώρες. Ο Προσφέρων έχει την υποχρέωση να δηλώσει τον τηλεφωνικό αριθμό με τον οποίο θα παρέχει τεχνική υποστήριξη για την άρση βλαβών για όλη τη χρονική διάρκεια της εγγύησης κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες των Οργανικών Μονάδων του e-ΕΦΚΑ (8h/24h – 5days/week). Εναλλακτικά μπορεί να δηλώσει τον τηλεφωνικό αριθμό φαξ στον οποίο θα αναγγέλλεται η βλάβη ενός κλιματιστικού μηχανήματος καθώς και το είδος αυτής.	NAI		
40	Ο προμηθευτής ανεξάρτητα αν είναι αντιπρόσωπος	NAI		

	ή όχι της κατασκευάστριας εταιρείας αναλαμβάνει την υποχρέωση να βρει και να υποδείξει άλλη εταιρεία που θα αναλαμβάνει τη συντήρηση αντ' αυτού, σε περίπτωση που πάψει να υφίσταται ως εταιρεία.			
ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ				
41	Στην τεχνική προσφορά πρέπει να δηλώνεται ο χρόνος παράδοσης και εγκατάστασης που πρέπει να είναι μικρότερος από δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες.	ΝΑΙ		
42	Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει, τοποθετήσει και να εγκαταστήσει τα κλιματιστικά μηχανήματα σε πλήρη λειτουργία. Σε περίπτωση που κατά την εγκατάσταση από τον προμηθευτή το μηχανήμα δεν λειτουργεί, αυτός οφείλει μέσα σε τρεις (3) ημέρες να το αντικαταστήσει με άλλο καινούργιο που να λειτουργεί κανονικά.	ΝΑΙ		
43	Η τοποθέτηση και εγκατάσταση των κλιματιστικών μηχανημάτων θα πρέπει να γίνεται από πιστοποιημένους επαγγελματίες ψυκτικούς. Ο προμηθευτής θα πρέπει με την τεχνική του προσφορά να υποβάλει σχετική υπεύθυνη δήλωση.	ΝΑΙ		
44	Η τοποθέτηση και εγκατάσταση της εσωτερικής και της εξωτερικής μονάδας του μηχανήματος θα γίνει σύμφωνα με το εγχειρίδιο του κατασκευαστή, σε σημεία που θα υποδείξει η κατά περίπτωση αρμόδια οργανική μονάδα της Υπηρεσίας (π.χ. Τεχνική Υπηρεσία, Διοικητική Μέριμνα κλπ), έτσι ώστε να διασφαλίζεται η καλύτερη δυνατή ασφάλεια και απόδοση του μηχανήματος. Επίσης η εξωτερική μονάδα πρέπει να στερεώνεται με τον σταθερότερο και ασφαλέστερο τρόπο στο εξωτερικό του κτιρίου και σύμφωνα με το εγχειρίδιο εγκατάστασης του κατασκευαστή. Ο ανάδοχος υποχρεούται να αποκαταστήσει τυχόν ζημιές που θα προκληθούν κατά την εγκατάσταση των μηχανημάτων.	ΝΑΙ		
45	Η εξωτερική μονάδα των κλιματιστικών	ΝΑΙ		

	μηχανημάτων θα τοποθετηθεί εξωτερικά του κτιρίου με σταθερό τρόπο σε μεταλλική βάση, βαμμένη με αντισκωριακή βαφή. Οι απαραίτητοι σωλήνες θα πρέπει να είναι κατάλληλα προστατευμένοι και μονωμένοι με κατάλληλο συνθετικό υλικό.			
46	Ο Ανάδοχος κατά την εγκατάσταση των μηχανημάτων θα μεριμνά ώστε η εγκατάσταση του μηχανήματος να έχει το καλύτερο δυνατό αισθητικό αποτέλεσμα. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στην αποκατάσταση των οπών εξωτερικά και εσωτερικά.	ΝΑΙ		
47	Πριν την εγκατάσταση του καινούργιου κλιματιστικού μηχανήματος ο ανάδοχος υποχρεούται να απεγκαταστήσει το αποσυρόμενο κλιματιστικό μηχανήμα που αντικαθίσταται. Επίσης υποχρεούται να το μεταφέρει σε χώρο εντός του κτιρίου που θα του υποδείξει η κατά περίπτωση αρμόδια οργανική μονάδα της Υπηρεσίας (πχ Τεχνική Υπηρεσία, Διοικητική Μέριμνα κλπ) ή να φροντίσει για την αποκομιδή του σε νόμιμο χώρο ανακύκλωσης συσκευών.	ΝΑΙ		
48	Στο κόστος εγκατάστασης συμπεριλαμβάνονται: ➤ Η βάση στήριξης του εξωτερικού μηχανήματος. ➤ Η βάση στήριξης του εσωτερικού μηχανήματος. ➤ Το απαραίτητο ψυκτικό υγρό για τη λειτουργία του κλιματιστικού μηχανήματος. ➤ Τα υλικά που απαιτούνται για τη σύνδεση της εσωτερικής με την εξωτερική μονάδα για μεταξύ τους απόσταση έως 7μ. (9.000btu, 12.000btu, 18.000btu, 24.000btu) (όπως χαλκοσωλήνες, μονώσεις αυτών, ψυκτικό υγρό, καλώδια ρεύματος για την ηλεκτρολογική σύνδεση των δύο μερών του μηχανήματος και τη σύνδεση με ρευματολήπτη 230 VAC,	ΝΑΙ		

	διακοσμητική ταινία επικάλυψης αυτών, σωλήνα αποχέτευσης συμπυκνωμάτων, στερέωση βάσης τηλεχειριστηρίου στον τοίχο). ➤ Εργατικά (εγκατάσταση κλιματιστικού μηχανήματος και παράδοση σε πλήρη λειτουργία). ➤ Η αποξήλωση παλαιού κλιματιστικού μηχανήματος εάν το νέο τοποθετείται προς αντικατάσταση του παλαιού υπάρχοντος μηχανήματος και η αποκομιδή του σε νόμιμο χώρο ανακύκλωσης συσκευών. ➤ Επίδειξη λειτουργίας και δυνατοτήτων του μηχανήματος σε δύο (2) υπαλλήλους της Οργανικής Μονάδας. ➤ Οδηγίες χρήσης του μηχανήματος στα Ελληνικά, σε έντυπη μορφή, που θα περιλαμβάνουν και πίνακα με όλους τους πιθανούς κωδικούς σφαλμάτων (Error Codes) και οδηγίες για τις ενέργειες του χρήστη προς αποκατάσταση της βλάβης.			
49	Οι εργασίες μεταφοράς, παράδοσης και εγκατάστασης των κλιματιστικών μηχανημάτων, καθώς και οι εργασίες απεγκατάστασης του αποσυρόμενου μηχανήματος που αντικαθίσταται, η μεταφορά του σε συγκεκριμένο χώρο της Υπηρεσίας ή η αποκομιδή του σε νόμιμο χώρο ανακύκλωσης συσκευών, καθώς και τα υλικά που απαιτούνται για τις εργασίες αυτές, βαρύνουν αποκλειστικά τον προμηθευτή.	ΝΑΙ		

Τονίζεται ότι είναι υποχρεωτική η απάντηση σε όλες τις τεχνικές προδιαγραφές και η παροχή όλων των πληροφοριών που ζητούνται.

Ακριβές Αντίγραφο
ΠΥΣΥ Κρήτης (Ηράκλειο)
ΧΑΡΙΤΑΚΗ ΑΡΙΣΤΕΑ